

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 5036-1 выдан 31.10.2018

Заказчик Города

Объект Н/Д

Наименование изделий СВАИ

Дата отгрузки с 01.10.2018 по 31.10.2018

Марка и число изделий:

Марка	Количество
С 40.15-3	26
С30.15-3	26

Дата изготовления изделий Октябрь 2018



Класс бетона по прочности В22,5

Отпускная прочность бетона, % 100

Фактическая отпускная прочность бетона, кгс/кв.см 305

Передачная прочность бетона, %% ---

Марка бетона по морозостойкости F150

Марка по водонепроницаемости W4

Средняя плотность (объемная масса) бетона кг/м.куб ---

Отпускная влажность бетона помассе, % ---

Марка стали з/изделий и выпуска арматуры ---

Вид антикоррозийного покрытия ---

Категория лицевых бетонных поверхностей A7

Обозначение стандарта ТУ ГОСТ 19804-2012

Номер серии и выпуска рабочих чертежей ч. 31-03-2015КЖИ л.1

Завод гарантирует достижение прочности бетона (при хранении бетона контр. образцов в нормальных условиях, при соответствующей проектной марке в возрасте 28 суток со дня изготовления изделий).

Инженер ОТК: Шорохова И.А. [подпись]